



- +8,16 rzędna podstawy nasady kominowej
- kształtka dachówki odpowietrzającej pion kanalizacyjny P10
- nasada wentylacyjna samoobrotowa np. typu Tulipan firmy Darco

Uwagi!

- Betonowe czapy kominowe należy wylewać na przekładce z papy.
- Wszystkie kominy należy przemuruwać z cegły klinkierowej pełnej od powierzchni połaci żelbetonowej dachu, do wysokości gwarantującej odległość najbliższego wylotu kształtki wentylacyjnej nie mniejszej niż 100cm od płaszczyzny przekrycia dachówek. Kominy w linii kalenicy, należy wyprowadzić na wysokość nie niższą niż 30 cm ponad poziom gąsiorów kalenicowych.
- Odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych, należy wyprowadzić w postaci systemowej kształtki dachówkowej. W przypadku poprowadzenia odpowietrzenia w kominie murowanym, należy wykonać boczny otwór wylotowy.

## Rzut dachu

1 : 100



<b>OBIEKT ADRES</b>	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ, bud. nr 2 Ul. Kapitańska 8b, 72-600 Świnoujście	<b>DATA</b>	01.2013
<b>TREŚĆ RYS.</b>	Rzut dachu	<b>SKALA</b>	1 : 100
<b>SYMBOL</b>		<b>PROJEKTANT</b>	PB
<b>AUTOR PROJEKTU</b>	mgr inż. arch. Joanna Sęczkowska upr. bud.nr27/ZPOIA/OKK/2010, ZP-0665	<b>PROJEKTAN</b>	
<b>PROJEKTAN</b>		<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. arch. Paweł Zimnicki upr. upr. bud. nr 13/ZPOIA/2003
<b>OPRACOWANIE</b>	mgr inż. arch. Aleksandra Żmijowska	<b>NR RYS.</b>	6